

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с/Термотравневе № 350/03-Зм-01521-2024 від «25» 09 2024 року

Відповідно до договору від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року №\_\_\_\_\_, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юзик ЮВ, слюсарі  
Малишко ОМ, Миченко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 с/Термотравневе вул Центральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовіків):

- 1) Ізольційне покриття (парарулонна) газопроводу не відповідає вимогам (пункт 4.92 ДФН в 2.5-20:2018)
- 2) Відсутній акт перевірки димоходів та вентиляційних каналів (пункт 6.1. МБСТ-МДСТ)
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіків та строки їх виконання:

- 1) Провести парарулонну ізоляцію газопроводу в термін до 21.10.2024
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку димоходів та вентиляційних каналів будинку в термін до 24.10.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м-р Юзик ЮВ 25 09 24

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с/л Малишко ОМ 25 09 24

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с/л Миченко ДВ 25 09 24

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с/л

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)