

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Стержотравневе № 379/03-Зм-01521- від «09» 10 2024 року
2024

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юрій Юв, сюрсарі Маринко ОМ, Максимко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18 Стержотравневе ву Цибулька

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

1) Узломлений накривта (напарування) газопроводу не забезпечує вільним доступу 4 дг 2011 В 2.5-го-20218

2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 60 ПБСТ НМДСТ)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

1) Провести напарування влогого газопроводу в термін до 08.11.2024

2) Складати звіт про результати перевірки димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 08.11.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>М-р Юрій Юв</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>09.10.2024</u> (дата)	<u> </u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u> </u> (дата)
<u>ОМ Маринко</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>09.10.2024</u> (дата)	<u> </u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u> </u> (дата)
<u>ДВ Максимко</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>09.10.2024</u> (дата)	<u> </u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u> </u> (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)