

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. Мала Дамилівка
(місце складання)

№ 44/02-Джр від « 03 » 10 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Величівське ЖЕТ майстер Вишневецький А.О., слюсарі Мухомин А.Є., Суло Є.А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

виконано роботи з ГО ВБСІ багатоквартирного будинку (гурт/квартира), № 3 вул. Академічна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Особини пошкодження газопроводу
- 2) Прибори електропроводки з об'ємного газопроводу
- 3) Було виявлено витіки газу на різьбовому з'єднанні газопроводу ВБСІ

За результатами обстеження здійснено несамопоміжний доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про надолунок (додаток).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недовіди щодо пошкодження газопроводу - строки 1 місяць
Усунути недовіди щодо з'єднань електропроводки на об'ємному газопроводі - строки 1 місяць. В ході проведення ГО витіки газу усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0546330098

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження:

З актом ознайомлений:

Вишневецький А.О. Джр 03.10.24

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)