

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с-ще Любомирське № 100103-Зм-01321-2025 від «03» 03 2025 року

Відповідно до договору від «___» ___ 20__ року № ____, працівниками Зміївського УЕГГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юр'їн Ю.В., слюсар Вукашич В.С., Машинко О.М., Мешко Д.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8(Н) с-ще Любомирське вул. Дружби 8(Н)

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Діагностика пошкодження (пошкодження) газопроводу не відновлена
2) виміром тиску 7.92 ШВН В.25-20.2025
3) Відсутність акт перевірки димових та вентильованих каналів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

ОКРЕМІ ПОВІДОМЛЕННЯ

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
1) Провести наладку газопроводу в термін до 03.04.2025
2) Утерміновано організувати проведення перевірки і проколювання димових та вентильованих каналів в термін до 03.04.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Юр'їн Ю.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
Вукашич В.С. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
Машинко О.М. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
Мешко Д.В. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.