

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Старий Мерзак №401/03-Зм-0134-2025 від « 03 » 03 2025 року

Відповідно до договору від « ___ » _____ 20__ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсари: Авдеєнко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № с. Старий Мерзак, вул. Театральна, 64

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішнє покриття (порядкування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання та пункту 1.13 ПТБ СТ НМЕУ N 402 від 21.10.2024
- 2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 6.1 ПТБ СТ НМЕУ N 402 від 21.10.2024

Відповідно до договору від « ___ » _____ 20__ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____ слюсари: Авдеєнко Вадим Олексійович.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести порядкування зовнішнього газопроводу в термін до 03.04.2025р.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і прогищення димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 03.04.2025р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

про що складено акт про недопуск (додається).

Працівник, яким виконано обстеження _____ З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В. 03.03.2025р.
 Авдеєнко В.О. 03.03.2025р.
 Білецький С.В. 03.03.2025р.
 Кравченко В.В. 03.03.2025р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, яким виконано обстеження _____ З актом ознайомлений:

який виконано обстеження _____