АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

404/03-3м-01521-2025

с Слобожанське № _____ від «06» 03 2025 року

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівниками Зміївського УЕГГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юдін ЮВ слюсарі Бухаков ЄС, Калинко ОН, Мінєнко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 17(178) с Слобожанське вул Каштанова.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних
2) каналів (згідно б1 ПБСГ НПАОП 0,00-1,76-15
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Спеціалізованою організацією провести перевірку і прочищення димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 06.04.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

майстер Юдін ЮВ			
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		
слюсар Бухаков ЄС			
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		
слюсар Калинко ОН			
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		
слюсар Мінєнко ДВ			
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)