

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

405/03-Зч-01521-2025

с. Слобожанське

№ _____ від « 10 » 03 2025 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки майстер Юзук ЮВ, спеціаліст Буханюк ВС, Малишко ОМ, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 30 (108) с. Слобожанське вул. Камітанова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних
- 2) каналів (Пункт 6.1 ПБСГ НПАОП 0.00-1.76-15)
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку у розширенні димових та вентиляційних каналів будинку в термін до

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Юзук ЮВ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Корч ОСББ, Бородай РТ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

_____ (дата)

Буханюк ВС (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.03.25 (дата)

Малишко ОМ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.03.25 (дата)

Микенко ДВ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.03.25 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)