

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Старий Мерик № 403/03-3м-01321-2025 від «05» 03 2025 року

Відповідно до договору від «...» 20... року №..., працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці: майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсари: Авдесенко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Старий Мерик вул. Театральна, буд. 66

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Згорілий не покриття (порядкування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ЗБН В.25-20:2018 Газопостачання та пункту 4.13 ПТЕСТ НМБУ № 402 від 21.10.2024. Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 6.1 ПТЕСТ НМБУ № 402 від 21.10.2024).

Відповідно до договору від «...» 20... року №... працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці:

III За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

слюсарі: Авдесенко Вадим Олексійович, Кравченко Вадим Степанович, Білецький Сергій Вікторович.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести порадкування ввідного газопроводу в термін до 05.04.2025р.
- 2) спеціалізованою організацією провести перевірку і прогнати димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 05.04.2025р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

про що складено акт про недопуск (додається)

Працівник, яким обстеження припинено газопостачання, з актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Сидоренко О.В. 05.03.2025р. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Авдесенко В.О. 05.03.2025р. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Білецький С.В. 05.03.2025р. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Кравченко В.С. 05.03.2025р. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (за наявності, підпис) (за наявності, підпис) (за наявності, підпис)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

з актом ознайомлений:

який виконав обстеження