

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

413/03-Зм-01321-2025

с. Слобожанське

№ _____ від « 09 » 04 2025 року

Відповідно до договору від « _____ » 20 _____ року № _____, працівниками
Зміївського УЕГГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації мереж ПРГ Зміївської дільниці

майстер Яценко ІВ, слюсарі Бухарчев БС,
Малишко ОМ, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 15(80) с. Слобожанське вул. Кам'якова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Залежить нарядів (пофарбування) газопроводу не
- 2) визволяє виконати пункт 7.92 ДБН В 2.5-20:2018
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено неспричинений доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недолук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування зовнішнього газопроводу в термін
до 08.05.2025 р

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Яценко ІВ 09.04.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с.а. Бухарчев БС 09.04.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

а. Малишко ОМ 09.04.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

о.р. Микенко ДВ 09.04.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)