

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Н. Водосага

№ 432/03-3м-01321-2025 від « 22 » 04 2025 року

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,

Кравченко Вадим Степанович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № сел. Н. Водосага, вул. Амосова Микола, 45

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) З'ясувати покритті (порядкування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання та пункту 1.43 ПТЕСП НМЕУ № 402 від 21.10.2024р.

2) Відсутній акт перевірки газових та вентиляційних каналів (пункт 6.1 ПТЕСП НМЕУ № 402 від 21.10.2024р.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ____

(№ квартири, № або опис розташування неопалюваного приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування неопалюваного приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести порадкування ввідного газопроводу в термін до 22.04.2025р.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і промищення газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 22.05.2025р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ____

Контактний робочий телефон представника виконавця ____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Сидоренко О.В. 22.04.2025

Авдєєнко В.О. 22.04.2025

Кравченко В.С. 22.04.2025

Білецький С.В. 22.04.2025

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності, підпис) (за наявності, підпис)