

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Водосага

№ 426103-Зм-01321-²⁰²⁵ від «21» 04 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Валківської дільниці: майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,

Кравченко Вадим Степанович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ сист. М. Водосага площа відновлення №1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

1) Застереження користувач (незабарвлення) газопроводу не відновлено
високою цінністю 7-92 0541 P2.5-20:2018 Газопостачання ТО
цикліду 1.13 ПТЕСР ННЕУ 1402 від 24.10.24р.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Провести незабарвлення ввісного газопроводу в Терм. 2024.05.25.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р Сидоренко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с-р Авдєєнко В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с-р Кравченко В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с-р Білецький С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

с-р
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

підпис)