

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

424/03-Зм-01321-1025

Слобожанське

№

від 21 » 04 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Зміївського УЕГТ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації мереж і ПРІ Зміївської дільниці

майстер Юзін ЮВ, слюсарі Буханцев СТ,
Коринний ОМ, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — апаратури розг., займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 14 Слобожанське в. Д. Мухоморова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (парарубанг) газопроводу
- 2) не розроблені вимірні пункти 4.92 ДБН В.2.5
- 3) 20.05.2025

За результатами обстеження здійснено неакціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести парарубання вгного газопроводу в
термін до 20.05.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юзін ЮВ

21.04.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сл Буханцев СТ

21.04.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

м Коринний ОМ

21.04.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сл Микенко ДВ

21.04.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

споживача)