

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

418/03-Зм-01321-2025

Слобожанське

№

від «17» 04 2025 року

Відповідно до договору від «___» 20 року №___, працівниками Зміївського УЕГТ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж ПРГ Зміївської дільниці

майстер Юзюк ЮВ, слюсар Буханюк ЄГ, Малишко ОМ, Микешко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, найманця посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 Слобожанське вул. Р. Мудрого 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Пошкоджено захисне покриття (пофарбувати)
- 2) газопроводу не відновлює виконав цукат 7.92
- 3) ДБН. В. 2.5-20: 2018.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недолук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування вогняного газопроводу в термін до 16.05.2025 р

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р Юзюк ЮВ 17.04.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сл Буханюк ЄГ 17.04.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сл Малишко ОМ 17.04.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сл Микешко ДВ 17.04.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

засвідники)