

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

419/03-34-01321-2025

Слобожанське

№

від « 17 » 04 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГТ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки

майстер Ігор ІВ, слюсарі Бухарцов С, Маминко ОМ, Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця роботи, зазначає посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 Слобожанське в Д. Кудрого

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) Ізоляційне покриття (пофарбування) не відповідає
- 2) Висота тунелю 4.92 ДВН В-2.5 20. 2018.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недонуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Провести пофарбування внутрішнього газопроводу в термін до 16.05.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попередили про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р Ігор ІВ 17 04 25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сл Бухарцов С 04 04 25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сл Маминко ОМ 17 04 25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сл Микенко ДВ 17 04 25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

споживача)