

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

423/03-Зм-01321-2025

Слобожанське
№ _____ від «18» 04 2025 року
Відповідно до договору від «____» 20 року № _____, працівниками
Зміївського УЕГГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці
майстер Юзін ЮВ сьорі Буханов СС, Маминко ОМ
Микенко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання – власника/позачасового, приміщення, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 8 Слобожанське вул. Д. Мудрою 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено, подоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні подоліки (у разі виявлення подоліків):

- 1) ~~Узгоджене накривтя (нафарбування) газопроводу~~
- 2) ~~не узгоджене виконані пункту 4.92 ДБН В.2.5~~
- 3) 20.04.2018

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недонуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених подоліків та строки їх виконання:
Провести нафарбування влогового газопроводу втерти
до 17.05.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р Юзін ЮВ 18.04.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с-я Буханов СС 18.04.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с-я Маминко ОМ 18.04.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с-я Микенко ДВ 18.04.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (замовника)