

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

441/03-Зм-01321-2025

Слобожанське

№ _____

від « 03 » 04 2025 року

Відповідно до договору від « _____ » 20 _____ року № _____, працівниками
Зміївського УЕТТ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки

майстер Юрій ЮВ Акусяр Камішко ОМ, Микенко ДВ
Бухачев СЕ

(називувати суб'єкта господарювання — виконавця робіт, наймана особа, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 13 (76) Слобожанське вул. Каштанова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (покривування) газопроводу
- 2) не виконано виконано пункту 4.3.2.2.1 в 2.5-20
- 3) 2018р

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести покривування водного газопроводу ввертін
до 02.05.2025р

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

ак Юрій ЮВ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

03.04.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

ак Бухачев СЕ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

03.04.2025

(дата)

ак Камішко ОМ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

03.04.2025

(дата)

ак Микенко ДВ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

03.04.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис заповника)