

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

412/03-3м-01321-2025

Слобожаневка

№ _____ від «07» 04 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівниками
Зміївського УБГТ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації мереж ПРГ Зміївської дільниці

майстер Юзюк ЮВ слухач Маминко ОМ Бухачевський
Маминко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 28 (109)

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Заклепане покриття (пофарбоване) газопроводу не
- 2) відновлено виконавцем п.п. 7.92 ДБН В 2.3-2018
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено неспрацьований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування вогню газопроводу вкрити до
06.05.2025 р

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юзюк ЮВ 07.04.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

а Бухачевський 07.04.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

а Маминко ОМ 07.04.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

а Маминко ДВ 07.04.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (заявника)