

**АКТ № 447/03-Зм-01321-2025**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Златопіль

від « 5 » травня 2025 року

Відповідно до договору від «    »      20     року №    , працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Леонов О.О., слюсарі: Сиремський О.О., Дзюба О.В., Яценков О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12, 6 м-н.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовід):

- 1) Зріджене покриття (пофарбування) газокроводу не виконано
- 2) висогаи пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газокостогання тн
- 3) пункту 1.14 ПБСГ НПАОП 0.00-1.76-15.
- 4) Виявлено 5 негерметичностей газокроворів - усунено.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідків та строки їх виконання:

Провести пофарбування ввідного газокроводу в термін до 5.06.25р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонов О.О. 5.05.25  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Сиремський О.О. 5.05.25  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Дзюба О.В. 5.05.25  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Яценков О.В. 5.05.25  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)