

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

448/03-Зм-01540-1025

Сєдобжанське

№

від «06» 05 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УНГТ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці

майстер Юрій Ювлюк, слюсар Буханцов 55,
Малишко Олександр ДВ

(підписування суб'єкта господарювання — вказати роботу, з'явилася посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи в ТОВ ВЕСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 2(45) Сєдобжанське вул. Паркова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (пофарбування) газопроводу не виконується
- 2) Виконав пункту 7.9.2 ДБН В.2.5-20:2018
- 3) Виявлено у керуванні газопроводів — усе виконано

За результатами обстеження здійснено неспроможний доступ до:

(зазначити № або опис розташування неспроможного приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування неспроможного приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування вхідного газопроводу термом
0 06.06.2025р

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м.р. Юрій Ювлюк 06.05.2025
сі. Буханцов 55 06.05.2025
сі. Малишко Олександр 06.05.2025
сі. Малишко ДВ 06.05.2025

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано