

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

444/03-Зм-01321-1025

Слобожанське № _____ від « 05 » 05 2025 року
Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівниками
Зміївського УНІТ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації мереж ПРГ Зміївської ділянки
майстер Юрій ОВ олюсарі Буханцов ЄС,
Маминко ОМ, Микенко ДВ.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 19 (48) Слобожанське в. Дружби

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узгодити нахил труби (пофарбування газопроводу)
- 2) не встановлено вимірювального приладу № 92ДБК В 2.5 20
- 3) 2018. Виявлено 8 негерметичностей газопроводів

За результатами обстеження здійснено неспікціонований доступ до:

- усе перевірено

(№ будинку, № або опис розташування неопалюваного приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недоуєк (доплату).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування неопалюваного приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування вказаного газопроводу
в термін до 05.06.2025 р

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Юрій ОВ 05.05.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
О. Буханцов ЄС 05.05.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
О. Маминко ОМ 05.05.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
О. Микенко ДВ 05.05.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)