АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.Берестин № 144 від 15 травня 2025року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____,
працівником(ами) виконавця робіт ***м-р Височин В.М. , с-р Чвалун Д.С., с-р Гладков П.М. (Красноградської дільниці Красноградського УЕГГ)***
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 66 вулиця Дмитра Лінського м.Берестин.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) відсутність герметичності газопроводу - 1шт
2) оновити фарбування газопроводу
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання:
_____
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
1) усунено 15.05.2025р.
2) усунути недоліки у 3-х місячний термін
3) _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)
_____
Контактний робочий телефон представника виконавця)
_____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження
м-р Віталій ВИСОЧИН _____ 15.05.2025р
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений
_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано