

АКТ № 452/03-Зм-01321-2025
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Златопіль

від « 7 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Зміївської дільниці майстер Леонов О.О., слюсарі: Сирельський О.О.,
Дзюба О.В., Яшинцев О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 13, в м-н, м. Златопіль

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Замовлене покриття (пофарбування) газопроводу не відновлює
- 2) вищогоми пункту 4.32 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання та
- 3) пункту 4.14 ПБСР НПА 017 0.00-1.76-15.
- 4) Виявлено 5 негерметичностей газопроводів - усунено.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування ввігнутого газопроводу в
терейн 7.06.2025р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Леонов О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

7.05.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Сирельський О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

7.05.2025
(дата)

Дзюба О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

7.05.2025
(дата)

Яшинцев О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

7.05.2025
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)