

АКТ № 458/рз-Зм-01321-2025
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зміївський

від « 12 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Зміївської дільниці майстер Леонов О.О., слюсарі: Сиренський О.О.,
Дзюба О.В., Яценков О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 14, 6 м-н.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Замінене покриття (посарбування) газопроводу не відновлено
- 2) Висногами пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання та
- 3) пункту 1.14 ПБСГ ИПАОП 0.00-1.76-15.
- 4) Виявлено 3 негерметичності газопроводів — усунуто

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести посарбування ввісного газопроводу в
термін до 12.06.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонов О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

12.05.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Сиренський О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

12.05.2025
(дата)

Дзюба О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

12.05.2025
(дата)

Яценков О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

12.05.2025
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)