

АКТ № 464/03-Зм-01321-2025
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Змари́нське

від « 19 » 05 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Леонов О.О., слюсарі: Дзюба О.В., Сиренюк О.О., Якимов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26, 6 м-н

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішнє покриття (покривування) газопроводу не відповідає
- 2) вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання
- 3) та пункту 1.14 ПБСГ ИПА ОД 0.00-1.76-15.
- 4) Виявлено 3 негерметичності газопроводів - урешто

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести покривування зовнішнього газопроводу
в термін до 19.06.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонов О.О. 19.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Сиренюк О.О. 19.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Дзюба О.В. 19.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Якимов О.В. 19.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)