

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Балахна
(місце складання)

№ 12/07 ВБ від «11» 04 20 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Спеціалізована Балахнівська фірма

Земельно-будівельно-монтажна фірма
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 46 ВБСГ Солов'я

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) невідомі дані щодо наявності газу та ВБСГ в квартирі №3, 15, 50, 91, 104. Виявлено ризик для жителів цієї квартири в разі аварійної ситуації з газовим обладнанням, оскільки неможливо здійснити ремонт та заміну газового обладнання.
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Необхідно надати інформацію про наявність газу та ВБСГ в квартирі №3, 15, 50, 91, 104. Виявлено ризик для жителів цієї квартири в разі аварійної ситуації з газовим обладнанням, оскільки неможливо здійснити ремонт та заміну газового обладнання.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Меліца І.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

11.09.2017
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)