

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Н. Водогала

№ 472/03-3и-01321-2025

від « 22 » 05

2025 року

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,
Кравченко Вадим Степанович,
Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).
М. сел. Нова Водогала, вул. Докія Григорія, 1А

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Зовнішнє покриття (поробування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 7.92 ДБН В.5.5-20:2018 Газопостачання та пункту 1.13 ПТЕСП НМБУ ЧОД від 21.10.2024р
- 2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 6.1 ПТЕСП НМБУ ЧОД від 21.10.2024р з невідповідністю системи газопостачання житлового будинку проекційно-документації згідно п. 5.10 ПБСГ
- 3) Виявлено негерметичність газопроводу - 2 шт - усунуто

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести поробування ввідного газопроводу в термін до 22.06.2025р.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і прощекли димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 22.06.2025р.
- 3) Усунути недоліки до 05.06.2025р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Сидоренко О.В. 22.05.2025

Авдєєнко В.О. 22.05.2025

Білецький С.В. 22.05.2025

Кравченко В.С. 22.05.2025

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Горішнє, ім'я та по батькові (за наявності), підпис