

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

441/03-Зм-01321-2025

Слобожанське

№ _____

від « 01 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівниками
Зміївського УЕГГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації мереж І ПРГ Зміївської ділянки

Слобожанське вул Будівельна 11 (107)
майстер Юзін ОВ, слюсарі Буханцов ЄС, Мохимко ОМ,
Миленко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 11(107) Слобожанське вул Будівельна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узгодити покриття (пофарбувати) газопроводу не
- 2) визначити виноску шукати Ч92 ДБК В 2.5.-20:208
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додатється).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування влогового газопроводу в термін до
01.06.2025р

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юзін ОВ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

01.05.25

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

ЄС Буханцов

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

01.05.25

(дата)

ОМ Мохимко

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

01.05.25

(дата)

ДВ Миленко

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

01.05.25

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

споживача)