

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

455/03-Зм-01321-2025

Слобожанське

№

від « 08 »

05

2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Зміївського УЕГГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці
майстер Іванюв слюсарі Буханцов ЗС, Малишко ОМ,
Миренко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 1/4 Слобожанське в Дружбін

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіліки (у разі виявлення недовілік):

- 1) Ізоляційне покриття (пофарбування) газопроводу не
- 2) відповідає вимогам пункту 4.92 ДН В 25-20:2018
- 3) Виявлено 5 негерметичностей газопроводів-узелних

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовілік та строки їх виконання:

Провести пофарбування влогового газопроводу. в
термін 0 09.06.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представництва виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р Іванюв ЗС 09.05.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сп Буханцов ЗС 09.05.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сп Малишко ОМ 09.05.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сп Миренко ДВ 09.05.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

позначити)