

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

453/03-Зм-01321-2025

Слобожанське

№

від «08» 05 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівниками
Зміївського УЕТГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці

майстер Юзін ОВ стюсари Буханцов ВС,
Малишко ОМ, Микенко ДВ

(підписування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи в ТОВ ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 11 Слобожанське вул Дружби 11

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Залежить покриття (підфарбування) газопроводу не
- 2) визначено вимоги пункту 7.92 ДБН В.2.5-70:2018
- 3) Виявлено в негерметичності газопроводів — тежково

За результатами обстеження здійснено непланований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недонуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести підфарбування влізного газопроводу в термін
0 08.06.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м-р Юзін ОВ [підпис]

08.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

са Буханцов ВС [підпис]

08.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

са Малишко ОМ [підпис]

08.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

са Микенко ДВ [підпис]

08.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)