

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

456/03-3м-01521-2025

від « 09 » 05 2025 року

Слобожанське

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____, працівниками Зміївського УЕГГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Юрій ЮВ слюсар Бухачев БС, Маминко ОМ Мухомов ДВ

(наименование системы газоснабжения — вид здания, район, жилищно-коммунальное хозяйство, название, имя и по фамилии (за подписью))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13/12) Слобожанське в Дружби

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Утриманні покриття (пошкодження) газопроводу №
- 2) Виявлено витоки, пункту 7.92. ДБН В 25-2020
- 3) Виявлено 5 витоків негерметичності газопроводів — усунути

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирний будинок — цілий або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Продовжити наладування газового газопроводу в термін до 08.06.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Юрій ЮВ 09.05.2025
с.п. Бухачев БС 09.05.2025
с.п. Маминко ОМ 09.05.2025
с.п. Мухомов ДВ 09.05.2025

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)