

# АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

457/03-Зм-0874-2025

Слобожанське

№ від « 09 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками  
Зміївського УБГГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби  
експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці

майстер Шваб ЮВ майстер Бухарчев Є, Кармишук ОН,  
Миченко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання – повна назва, місто, область, країна, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ 15(46) Слобожанське ву Дружби

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узгоджене покриття (пофарбування) газопроводу
- 2) не виконано виноску пункту 7.92 ДБН В 2.5-20:2018
- 3) Виявлено 4 негерметичності газопроводу – усунені

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирний будинок, а також або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Продовжити пофарбування зовнішнього газопроводу в  
термін до 29.06.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконання

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Шваб ЮВ 09.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

са Миченко Д.В. 09.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

са Бухарчев Є. 09.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

са Кармишук ОН. 09.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)