

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

473/03-Зм-01521-2025

Слобожанське

№ _____ від « 26 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівниками
Зміївського УБЕТ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації _____ мережі _____ ПРГ _____ Зміївської _____ ділянки

майстер Юзін ЮВ слюсарі Бухарков ВС, Малишко ОМ,
Михеєнко ДВ

(найменування суб'єкта господарювання — кодовий регістр, зазначена постанова, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 8(4) Слобожанське п. Дружби 8(4)

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узгодити покриття (пофарбувати) газопроводу
- 2) Визначити виміри пункту 4.92 ДБН В 2.5-20:2018
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(багатоквартирний, двох або одноквартирний, розташований на території багатоквартирного будинку)

про що складено акт про надпуск (додаток).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування влогою газопроводу в термін
до 09.06.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

м-р Юзін ЮВ [підпис]

26.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с/х Бухарков ВС [підпис]

26.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с/п Малишко ОМ [підпис]

26.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с/п Михеєнко ДВ [підпис]

26.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) _____ (за наявності, підпис) _____ (за наявності, підпис) _____