

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

470/03-3м-01521-2025

Слобожанське № _____ від « 21 » 05 2025 року
Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівниками
Зміївського УБЕТГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації мереж ПРГ Зміївської ділянки
майстер Юрій Юрійович Ахмедов Буханцов БС,
Маминко ОМ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця роботи, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконало роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 1(30) Слобожанське в. Енергетиків

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Залежність покриття (пофарбування) газопроводу
- 2) не відповідає вимогам пункту 7.32 ДБН
- 3) В 2.5-20:2018

За результатами обстеження здійснено неспокійований доступ до:

Вивірка з некоректності газопроводів — усунено

(за наявності, за адресою розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або місце розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування білого газопроводу
втермін до 21.06.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

мр Юрій Юрійович Ахмедов Буханцов БС 21.05.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

ср Буханцов БС 21.05.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

ср Маминко ОМ 21.05.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові)

(за наявності,

підпис

зачекавши)