

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Ст. Мерсин

№ 466/03-3м-01327-2025 Від « 10 » 05 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

спосарі: Авдєєнко Вадим Олексійович,

Кравченко Вадим Степанович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Ст. Мерсин в. Фабрична № 6

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Недоліки покриття (порядкування) газопроводу не відповідає
вимогам пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання
та пункту 1.13 ПТБСР НМЕУ № 402 від 21.10.24р.
- 2) Зіставній акт перевірки вимовних та вентиляційних
каналів (пункт 6.1 ПТБСР НМЕУ № 402) від 21.10.24р.

- 3) Визначено негерметичність ЗСГТ - дружно

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести порядкування вказаного газопроводу в термін до 20.06.25р.

2) Спеціалізованою організацією провести перевірку та промивання
вимовних та вентиляційних каналів дружно в термін до 20.06.25р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.




Працівник,
який виконав обстеження

м.р. Сидоренко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

с.р. Авдєєнко В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

с.р. Кравченко В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

с.р. Білецький С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)


(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)