

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Дубишка
(місце складання)

№ 1/02-К

від «12» 05 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт майстер Трасюсурської ділянки Дергачівського ЦЕРГ Кондратюк С.М., санітарі Оран С.П., Гредішук В.І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 с. Дубишка вул. Герасюк

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газопровід з ознаками корозії
- 2) Відсутні діелектричні прокладки в місцях кріплення опор
- 3) До відного газопроводу прикріплені електричні дроти

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: до кв. N3, N4, N5

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покрасувати відсутній газопровід відповідно до вимог п. 7.92 ДБН В.2.5-90:18 „Газопостачання“, встановити діелектричні прокладки в місцях кріплення опор, демонтувати з відного газопроводу електричні дроти

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096 847 3977

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондратюк С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.05.2025.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)