

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Мурафа
(місце складання)

№ 3/02-К

від «12» 05 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт майстер Прасковинської гімназії Дерзавського ЦРГТ
Кондратенко С.М., виконавці Олій П.О., Гребішук В.І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витіки газу на підлогових з'єднаннях в кімнаті Змт.
- 2) Затісний пристрій на газопроводі - вхід потребує заміни
- 3) Накопичення газу на газопроводі в кімнаті п.7.92 ДБН В.2.5-2018

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

 ,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

 ,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Необхідно виконати заміну затісного пристрою д.25 на
газопроводі - вхід та виконати фарбування газопроводів
відповідно до вимог п.7.92 ДБН В.2.5-2018, "Безпека газопостачання"
протягом 1 календарних днів. Витіки газу усунуто не вдалося

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096 847 3977

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондратенко С.М. 12.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)