

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Мурафа
(місце складання)

№ 2/02-Р

від « 12 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт майстер Високохурської ділянки Херсонського УЕП Кондратенко С.М., сесюсарі Орел О.П., Требінник В.І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7А с. Мурафа вул. Соснова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витіки газу на різьбових з'єднаннях в кімнаті №5
- 2) Ліско-фарфорове покриття не відповідає вимогам п.7.92 ДБН В.2.5-2018
- 3) До вільного газопроводу відсутній доступ в межах кв. №2

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

 ,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

 ,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Витіки газу було усунуто негайно. Необхідно забезпечити вільний доступ до вільного газопроводу на балконах фарбування газопроводу у відповідності вимог п.7.92 ДБН В.2.5-2018. Газопостачання припинено протягом 14 календарних днів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0968473977

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кондратенко С.М. 12.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)