

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

No 32/05 L1e6

від « 12 » 05 2025 року

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ с. Шлевченкове, вул. Турмузська, буд. 12.

1) потрібне скріплення газопроводу вводу.

2) Відсутність герметичності з'єднань газопроводів шт.

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

За результатами обстеження припинено газопостачання:

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1.) Усунути в 2-х місячний термін.

2) Зусумовано несприятельність газопроводу в кількості 2 шт.
12.05.2025р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознакомлений:

Кривонос О.Б. 
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

12.05.2025г.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)