

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Валки

№ 483/03-3м-01321-2025

Від «02» 06

2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Валківської ділянки : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович,

Кравченко Вадим Степанович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ м.Валки в.Тернова в Р

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовідів):

1) Ізоляційне покриття (покривання) газопроводу по в'їздові дах
вимогами пункту 7-12 ДБН В.2.5-10:2018 Газопостачання та
пункту 1.13 ПТЕСП НМЕУ в чолі від 21.10.24р.

2) Відсутній акт перевірки зимових та вентиляційних каналів
пункт 6.1 ПТЕСП НМЕУ в чолі від 21.10.2024р.

3) Виявлено негерметичність газопроводу 4 см - ухвиною

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідів та строки їх виконання:

1) Провести покривання в'їзного газопроводу в термін до 02.07.25р.

2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і чисткування
зимових та вентиляційних каналів будинку в термін до 02.07.25р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

м.р.Сидоренко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

с-р. Авдеєнко В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

с-р. Кравченко В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

с-р. Білецький С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис, завіска)