

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Дарниця № 492/03-3м-01321-2025 Від « 04 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Валківської ділянки: майстер Сидоренко Олександр Васильович;

сплюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович,

Кравченко Вадим Степанович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ м. Дарниця в. Шевченка № 26

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Заведіть покріття (підарбуринки) газопроводу не відновляв
висока муніт 7.92 ВБН 025-20-2018 Газопостачання
та муніт 1.13 ПТЕСТ НМЕУ W402 ВД 21-10-24.

2) Висхідний акт перевірки газових та вентиляційних
каналів муніт 6.1 ПТЕСТ НМЕУ W402 ВД 21-10-24.

3) Виявлено негерметичність газопроводу і шп-усянано

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести порятування відного газопроводу в термін до 04.07.25р

2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і поділення
газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 04.07.25р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

м.р. Сидоренко О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

с.р. Авдеєнко В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

с.р. Кравченко В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

с.р. Білецький С.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)