

АКТ № 494/03-Зм-01321-2025
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Змійовік

від « 4 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Змійвського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Змійвської дільниці майстер Леонов О.О., слюсарі: Сирельников О.О.
Дзюба О.В., Якимов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 5, вул. Світланкова.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовіди):

- 1) Замінене покриття (подрядування) газопроводу на відновлення
- 2) вишкоми пункту 7.92 ДБН В.2.5-10:2018 Газопостачання
- 3) та пункту 1.14 ПБСГ ИПАОП 0.00-1.76-15.
- 4) виявлено 6 негерметичностей газопроводів - усунуто

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіди та строки їх виконання:

Провести подрядування відного газопроводу
в термін до 4.07.25

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонов О.О. 4.06.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Сирельников О.О. 4.06.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Дзюба О.В. 4.06.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Якимов О.В. 4.06.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)