

АКТ № 544/03-Зм-01321-2025
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Леотомієв

від « 14 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Зміївської дільниці майстер Леонов О.О., електрик Сиренський О.О.,
Дзюба О.В., Якимов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 6, вул. Світланкова.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовід):

- 1) Ізоляційне покриття (порядкування) газопроводу не відновлено
- 2) Висотою пункту 7.92 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання
- 3) та пункту 1.14 ПБСГ НПА ОП 0.00-1.76-15.
- 4) Виявлено 6 негерметичностей газопроводів - усунуто

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовід та строки їх виконання:

Провести порядкування ввідного газопроводу
в термін до 11.07.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

<u>Леонов О.О.</u>	<u>11.06.25</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
<u>Сиренський О.О.</u>	<u>11.06.25</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
<u>Дзюба О.В.</u>	<u>11.06.25</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
<u>Якимов О.В.</u>	<u>11.06.25</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)