

АКТ № 513/03-34-01321-2025
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Златопіль

від « 18 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками
Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і
ПРГ Зміївської дільниці майстер Леонов О.О., слюсарі: Сирельський О.О.,
Дзюба О.В., Яшин О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 7, вул. Світланкова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (покрарубакне) газопроводу не відповідає
- 2) вимогам пункту 7.32 ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання
- 3) та пункту 6.14 ПБСГ НПАОП 0.00-1.76-15.
- 4) Виявлено 4 негерметичності газопроводів - усунено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести покрарубання ввідного газопроводу
в термін до 18.07.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Леонов О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Сирельський О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Дзюба О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Яшин О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

18.06.2025.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

18.06.2025

(дата)

18.06.2025

(дата)

18.06.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)