

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

503/03-3м-01581-0025

с Курортне

№ _____ від « 09 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівниками Зміївського УЕГГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці

майстер Юзін ЮВ, помічник Бухачев ВС,
Маминко ОМ

(найменування суб'єкта господарювання — виконання робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 1 с Курортне буд Саскова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовік):

- 1) Згідно з пунктом 4.92 ДН В 25-20:208
- 2) не відповідає вимогам пункту 4.92 ДН В 25-20:208
- 3) Виявлено 4 неарметичності газопроводу — усунуто

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовік та строки їх виконання:

Провести кофарадування влогового газопроводу в
термін до 09.07.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юзін ЮВ

09.06.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с Бухачев ВС

09.06.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с Маминко ОМ

09.06.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)