

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

501/03-Зм-01321-2025

с Курортне

№

від « 09 » 06

2025 року

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____, працівниками Зміївського УЕГГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці

майстер Юзін ЮВ, списарі Буханцов СР
Маминко ОМ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3 с Курортне вул Баскова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) фракційне покриття (нафарбування) газопроводу
- 2) не бізновідає висота цукат 7.929 ДИ В.25-2018
- 3) визначені ч неадекватності газопроводу — цукат

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

зробити нафарбування влогого газопроводу в терини 90 09.07.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

кор Юзін ЮВ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

09.06.25

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с Буханцов СР (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

09.06.25

(дата)

с Маминко ОМ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

09.06.25

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)