

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

509/03-3.4-01521-0025

с Курортке

№

від « 10 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____, працівниками Зміївського УЕГГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці

наштер Юден ЮВ слюсар Буханцов БС,
Малишко ОМ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 4 с Курортке вул Соснова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узлом з'їдає накрита (нафарбування) не взмозаєє
- 2) Ваноган 4-92 ДДН 2.5-30-2018
- 3) Виявлено 2 негерметичності газопроводу — узкоко

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести нафарбування вхідного газопроводу в
термін 30.10.07.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

н-р Юден ЮВ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.06.25 (дата)

сл Буханцов БС (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

1-шт 10.06.25 (дата)

сл Малишко ОМ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Акт 10.06.25 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)