

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

508/03-Зм-01521-0025

с. Курортке

№ _____ від « 10 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20 ____ року № _____, працівниками
Зміївського УЕГГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки

мастер Юзін ЮВ слюсарі Бухачов ЄС,
Маминко ОМ

(найменування суб'єкта господарювання — виконання робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 5 с. Курортке в. Соснова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узгодити покриття (нафарбувати) газопроводу
- 2) же вогноводас виконати пункт 7.92 ДБН В.2.2-2020
- 3) визначити з керуванням газопроводу — усунуто

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести нафарбування вогняного газопроводу в термін
до 10.07-2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Юзін ЮВ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.06-25

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с. Бухачов ЄС

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.06-25

(дата)

с. Маминко ОМ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.06-25

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)