

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

507/03-Зм-01521-025

с Курортне

№ від « 10 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівниками Зміївського УЕГТ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці майстер Ю.В. Слюсарі Буханцов В.С., Малишко О.М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконання робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 с Курортне вул. Соснова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узгодити нахил труби (нахилування) газопроводу
- 2) не відповідає вказаній нормі 4.12 ДБН В.2.5-20:20
- 3) визначено з негерметичності газопроводу усунуто

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести нахилування вказаного газопроводу в термін до 10.07.2025

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Ю.В. Слюсарі 10.06.25 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с. Буханцов В.С. 10.06.25 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с. Малишко О.М. 10.06.25 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (замовника)