

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

197/03-Зм-01321-2025

с Курортне

№ _____ від «06» 06 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № _____, працівниками
Зміївського УЕГГ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці

майстер Юзик ЮВ стюсара Бухарцов ЄГ
Малишко ОМ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 8 с Курортне вул Соснова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Узгодження покриття (пофарбовано) газопроводу не
- 2) визначено виміряно тиску 7.92 ДБК В-2.5-20208
- 3) Виявлено 2 негерметичності газопроводів - усунуто

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недонуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування ввісного газопроводу в
термін 90

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р Юзик ЮВ 06.06.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сн Бухарцов ЄГ 06.06.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сн Малишко ОМ 06.06.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)