

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

520/03 - 34-01321-2025

с. Ілляна № _____ від « 20 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20____ року № _____, працівниками
Зміївського УЕГТ Харківської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби
експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці
майстер Юзик ЮВ слюсар Бухарцов БС,
Маминко ОМ

(підписування єдиного господарювання — ан. особа роб. займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 36/В с. Ілляна вул. Зміївська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Невчасне покриття (корарбування) газопроводу
- 2) Виявлено вимоги пункту 7.92 ДБН В.25-202.08
- 3) Виявлено негерметичності газопроводу — усунені

За результатами обстеження здійснено цеснаціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розмішування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирний будинок) в цілому або № квартири, № або опис розмішування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Якщо не корарбування газопроводу в термін до
20.07.2025 р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Юзик ЮВ

20.06.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

м.р. Бухарцов БС

В.р. 20.06.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

м.р. Маминко ОМ

В.р. 20.06.25

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)